



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ
ул. Механизаторов, 14 А, г. Тольятти, 445046

19.06.2024 № 07-03-2024/Прдп551-24-213

На № _____

*Савва
19.06.24*



407971 709304

Директору МБУ «Школа № 80»

Кирсановой Н.А.

ул. Мурысева, 49,
г. Тольятти, 445046

school80@edu.tgl.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований законодательства
о социальной защите инвалидов

Прокуратурой Комсомольского района г. Тольятти Самарской области проведена проверка исполнения МБУ «Школа № 80» законодательства о социальной защите инвалидов.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

Согласно ст. 4 Закона Самарской области от 10.02.2009 № 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области» (далее – Закон № 7-ГД) к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан, относятся административные здания и сооружения.

Статьей 5 Закона № 7-ГД установлено, что объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, должны обустраиваться и оснащаться в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации, предназначенными для обеспечения доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан, специальными приспособлениями и оборудованием.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 утвержден Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на

Прокуратура Комсомольского
района г. Тольятти Самарской
области

№ 07-03-2024/Прдп551-24-213

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Настоящий свод правил предназначен для разработки проектных решений общественных, жилых и производственных зданий, которые должны обеспечивать для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения - маломобильных групп населения (МГН) равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения основанные на принципе универсального проекта (дизайна).

Пунктом 6.2.8 «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» утвержденным Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр установлено, что на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных по поверхности ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м.

Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса устраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.

В соответствии со статьей 6 Закона № 7-ГД исполнительные органы государственной власти Самарской области, органы местного самоуправления (в сфере установленных им полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) и другим маломобильным гражданам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, беспрепятственного пользования средствами связи и получения информации в соответствии с действующим законодательством.

Установлено, что в нарушение означенных требований законодательства на проступях краевых ступеней лестничных маршей МБУ «Школа № 80» отсутствуют контрастные противоскользящие полосы.

Выявленные нарушения явились следствием несоблюдения ответственными должностными лицами МБУ «Школа № 80» требований вышеуказанного законодательства Российской Федерации, что стало возможным ввиду отсутствия должного контроля со стороны руководства за деятельностью подчиненных сотрудников.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием

представителя прокуратуры района и принять меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях законодательства.

3. О времени рассмотрения представления уведомить прокурора Комсомольского района г. Тольятти.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Комсомольского района г. Тольятти в течение одного месяца в письменной форме.

Заместитель прокурора района

Е.В. Разумова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4A3E51BC1D757FEF3929F3E7C6841C75
Владелец Разумова Евгения Владимировна
Действителен с 05.06.2024 по 29.08.2025