



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ
ул. Механизаторов, 14 А, г. Тольятти, 445046

Директору МБУ «Школа № 80»

Бабий С.В.

school80@edu.tgl.ru

29.02.2024 № 07-03-2024/Прдп182-24-213

На № _____

Сидоренко И.З.

Смвеев

01.03.24.

Смаз

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований законодательства
о пожарной безопасности

Прокуратурой Комсомольского района г. Тольятти проведена проверка соблюдения в МБУ «Школа № 80» требований пожарной безопасности.

Согласно пункту 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 41 Закона № 273-ФЗ организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В соответствии с абзацем первым ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ (далее – ФЗ-69) «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Согласно абзацу второму ст. 3 ФЗ-69 основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положениями ст. 24 ФЗ-69 закреплено, что деятельность в области пожарной безопасности осуществляется в целях реализации требований

Прокуратура Комсомольского
района г. Тольятти Самарской
области
№ 07-03-2024/Прдп182-24-213

пожарной безопасности, а также в целях предупреждения и тушения пожаров.

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) предусмотрены обязательные требования к пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Постановление № 1479).

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 792-ст утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 59639-2021 к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту, методы испытаний на работоспособность (далее – ГОСТ Р 59639-2021).

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 791-ст утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 59638-2021 к системе пожарной сигнализации, руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту, методы испытаний на работоспособность (далее – ГОСТ Р 59638-2021).

Проведенной проверкой с привлечением специалиста Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Тольятти Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области в корпусе МБУ «Школа № 80» расположенном по адресу: г. Тольятти, ул. Мурысева, д.49, установлено, что:

- в нарушении требований ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91 Закона № 123-ФЗ, п. 6.6.3 ГОСТ Р 59638-2021, п. 6.7.3 ГОСТ Р 59639-2021 по истечении срока службы, технические средства системы пожарной сигнализации (далее – СПС) и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (далее – СОУЭ) не заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией (СПС и СОУЭ эксплуатируются более 10 лет, с 2005 года);

- в нарушении п. 71 Правил № 1479 система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на подъезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки;

- в нарушении п. 26 Правил № 1479 эвакуационный выход на 1 этаже в рекреации младших классов закрыт на замок;

- в нарушении п. 14 Правил № 1479 противопожарная дверь в электрощитовой на 1 этаже не оборудована устройством для самозакрывания;

- в нарушении п. 35 Правил № 1479 5 на 1 этаже в кабинете 11 (кабинет труда) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями;

- в нарушении п. 2 ст. 1, ч. 3, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Закона № 123-ФЗ, п. 26 Правил № 1479 эвакуационный выход возле кабинета 13 закрыт на ключ, невозможно открыть без ключа;

- в нарушении п. 14 Правил № 1479 в помещении склада (возле кабинета №13) отсутствует устройство для самозакрывания пожарной двери;

- в нарушении п. 37 Правил № 1479 световые указатели «выход» в актовом зале и столовой не находятся в круглосуточном режиме работы (фактически включается от выключателя);

- в нарушении ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 36, ст. 89, табл. 3, табл. 28, табл. 29 Закона № 123-ФЗ, п. 25 Правил № 1479, на объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов в зальном помещении (пенополиуретановое покрытие на полу в помещении спортивного зала) при этом сведения и характеристики отсутствуют (не представлены);

- в нарушении ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 36, ст. 89, табл. 3, табл. 28, табл. 29 Закона № 123-ФЗ, п. 25 Правил № 1479 на путях эвакуации используются отделочные материалы, не соответствующие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов на путях эвакуации (в качестве отделки пола используется линолеум при этом сведения и характеристики (сертификаты) линолеума отсутствуют (не представлены);

- в нарушении п. 14 Правил № 1479 приспособления для самозакрывания на дверях лестничных клеток находятся в неисправном (закрепленном) состоянии, установлены устройства, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей в открытом положении.

Неисполнение требований вышеуказанных норм законодательства влечет нарушение прав граждан на жизнь, охрану здоровья и безопасность.

Причинами допущенных нарушений явились ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственного за пожарную безопасность в МБУ «Школа № 80», а также отсутствие контроля за ее работой со стороны руководства учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Комсомольского района г. Тольятти.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, а также к их недопущению впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лицо, ответственного за пожарную безопасность в МБУ «Школа № 80» а также иных должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях закона.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Комсомольского района г. Тольятти в письменном виде в месячный срок с приложением копий документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Разъясняю, что за неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, предусмотрена административная ответственность по ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель прокурора района

советник юстиции

А.В. Горбунов

И.А. Раменнов 8(987)9381303

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4015C354663D20757F745FD670FEC836
Владелец Горбунов Александр Владимирович
Действителен с 10.07.2023 по 02.10.2024