



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ
ул. Механизаторов, 14 А, г. Тольятти, 445046

10.06.2024 № 21-02-2024/Прдп501-24-213



406382 228305

Директору
МБУ «Школа № 80»

Кирсановой Н.А.

School80@edu.tgl.ru

*Сирова
Кирсановой
11.06.24
Кирсанов*

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений требований
законодательства об образовании,
о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения,
о теплоснабжении

Прокуратурой Комсомольского района г. Тольятти проведена проверка на предмет соблюдения требований законодательства о теплоснабжении, в том числе на предмет соблюдения требований приказа Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в ходе которой выявлены нарушения.

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» общими принципами организации отношений в сфере теплоснабжения, в том числе, являются обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 утверждены Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее – Правила).

В силу п. 2.1.2 Правил руководитель организации, в том числе, обеспечивает содержание тепловых энергоустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, требований безопасности и охраны труда, соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности в процессе эксплуатации оборудования и сооружений, а также других нормативно-технических документов, а также своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта, модернизации и реконструкции тепловых энергоустановок.

Согласно п.п. 2.1.2, 2.2.2 Правил ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель назначаются распорядительным документом руководителя организации из числа управленческого персонала и специалистов организации.

Для непосредственного выполнения функций по эксплуатации тепловых энергоустановок руководитель организации назначает ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместителя из числа управленческого персонала или специалистов, со специальным теплотехническим образованием, после проверки знаний настоящих Правил правил техники безопасности и инструкций.

Проверка знаний настоящих Правил у ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль эксплуатации тепловых энергоустановок, проводится в комиссии органов государственного энергетического надзора (п. 2.3.20 Правил).

В соответствии с п. 9.3.18 Правил максимальная температура поверхностей отопительных приборов должна соответствовать назначению отапливаемого помещения и установленным санитарным нормам и правилам.

Пунктом 9.3.22 Правил установлены обязательные требования к процессу эксплуатации систем отопления, а именно:

- осматривать элементы систем, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах и каналах), не реже 1 раза в месяц;
- осматривать наиболее ответственные элементы системы (насосы, запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства) не реже 1 раза в неделю;
- удалять периодически воздух из системы отопления согласно инструкции по эксплуатации;
- очищать наружную поверхность нагревательных приборов от пыли и грязи не реже 1 раза в неделю;
- промывать фильтры. Сроки промывки фильтров (грязевиков) устанавливаются в зависимости от степени загрязнения, которая определяется по разности показаний манометров до и после грязевика;
- вести ежедневный контроль за параметрами теплоносителя (давление, температура, расход), прогревом отопительных приборов и температурой внутри помещений в контрольных точках с записью в оперативном журнале, а также утеплением отапливаемых помещений (состояние фрамуг, окон, дверей, ворот, ограждающих конструкций и др.);
- проверять исправность запорно-регулирующей арматуры в соответствии с утвержденным графиком ремонта, а снятие задвижек для их внутреннего осмотра и ремонта - не реже 1 раза в 3 года, проверка плотности закрытия и смену сальников уплотнений регулировочных кранов на нагревательных приборах - не реже 1 раз в год;
- проверять 2 раза в месяц закрытием до отказа с последующим открытием регулирующие органы задвижек и вентиляей;
- производить замену уплотняющих прокладок фланцевых соединений - не реже 1 раза в пять лет.

Согласно Отчета по подготовке образовательных учреждений к ОЗП 2023-2024гг., представленного АО «Энергосбыт Плюс» от 12.04.2024 № 71100-02-06312 потребитель по объекту - МБУ «Школа № 80» не выполнил требования по технической готовности теплотребляющих энергоустановок к отопительному периоду, а именно: отсутствие удостоверения у ответственного, о проверке знаний за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ (нарушение п. 2.3.20 Правил); неисправен регулятор давления ГВС (нарушение п. 9.5.2 Правил); не выполнена промывка наружной тепловой сети (нарушение п.п. 9.2.9, 9.3.22 Правил); не выполнена опрессовка тепловой сети (нарушение п.п. 9.2.12, 9.2.13, 9.1.59 Правил).

В связи с вышеизложенными недостатками, температура поверхности нагревательных приборов (радиаторов) понижается, что не позволяет обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических нормативов в части установленного СП 2.4.3648-20 температурного режима, а также гарантировать создание необходимых условий для охраны жизни и здоровья обучающихся в образовательном учреждении.

Анализ причин выявленных нарушений и условий им способствующих свидетельствует об игнорировании требований законодательства о теплоснабжении, и ослаблении контроля со стороны администрации Учреждения за действиями подчиненных сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять незамедлительные меры к устранению допущенных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих, недопущению подобных нарушений впредь.
2. В установленном порядке рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения лиц, виновных в допущенных нарушениях закона.
3. О времени и месте рассмотрения данного представления уведомить прокурора Комсомольского района г. Тольятти для обеспечения участия работника прокуратуры района в рассмотрении акта прокурорского реагирования.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района на адрес электронной почты prok_komsomolskiy.rn.tlt@63.mailor.ru в установленный законом месячный срок, с предоставлением документов и материалов, подтверждающих исполнение законных требований прокурора.

Прокурор района

советник юстиции

В.В. Поляков

В.С. Малафеев,
Тел. 8 (964) 969-84-10

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009F3B1295E1A6770011657156B98D119C

Владелец Поляков Вадим Владимирович

Действителен с 21.03.2024 по 14.06.2025